



**tigáz-dso**

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.  
www.tigazdso.hu  
5000 Szolnok, Thököly út 79.  
Telefon: +36 56 503-200 Fax: +36 56 420-905  
Ügyintéző: Barta Zoltán  
Nyilvántartási szám: **1418.**

**Vass Csaba**  
**4625 Záhony**  
**Alkotmány u. 8.**

Tárgy: Nyilatkozat

**Fegyvernek város csapadékvíz elvezetése**  
**TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 I. ütem - Vízjogi létesítési engedélyezési terv**  
**(Tervszám:3/2017)**  
sajátos építmények,műtárgyak építési tevékenységével kapcsolatban

**Tisztelt Kérelmező!**

Hivatkozva az E-közműrendszerben lévő **(324/2013 (VIII.29) Kormányrendelet szerinti) 175710469** azonosító számmal ellátott közműegyeztetési kérelmükre, továbbá a bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi építési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján **Fegyvernek** településen a beruházás által érintett területen Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.** Társaságunkhoz benyújtott tervdokumentáció vízjogi létesítési engedély kiadásához **elvi hozzájárulásunkat adjuk.**

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

**érinti**

az alábbiak szerint:

- Gázelosztó vezetéseink a talajszint alatt általában 0,80 m és 1,50 m között helyezkednek el, de tereprendezés és egyéb ok miatt ettől eltérő is lehet.

**Tájékoztatjuk, hogy fentiek értelmében a bemutatott dokumentumok szerint a sajátos építmény, műtárgy alábbi feltételek betartása mellett építhető meg!**

- Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.
- Felhívjuk a Fővállalkozó/kivitelező figyelmét, hogy a beruházás ütemtervének elkészítésekor fordítson fokozott figyelmet a szakfelügyelet megrendelésére és a gázvezeték biztonsági övezetén belüli földmunka végzésének bejelentésére!



Nyilvántartási szám:  
HU-MST-533/0089(6)-I-219(6)-I



Nyilvántartási szám:  
HU-MST-533/0089(6)-I-219(6)-I



Nyilvántartási szám:  
HU-MST-MEBIR/43(1)-I-40(1)-I

**0801\_01\_DF\_B\_2017\_FN-07**

**TIGÁZ-DSO Kft.**

Cg. 09-09-013493

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

-1/3.-

- **Az ütemezett kivitelezéshez csak az ütemenként megrendelt szakfelügyelet mellett járulunk hozzá. Kérjük a körültekintő kivitelezés lebonyolítását.**
- **A műtárgyak kivitelezését kizárólag szakfelügyelet mellett lehet végezni, a helyszínen jelen lévő szakfelügyelet dönt az esetleges gázelosztó vezeték biztonságba helyezésének műszaki megoldásáról.**
- Gázelosztó vezeték és a **tervezett nyílt csatornák (mederburkoló elem esetén)** széle közötti legkisebb vízszintes távolság 0,50 m legyen, a keresztezésnél a gázvezeték minimális takarása 0,50 cm.
- A gázelosztó vezeték és a **tervezett földmedrű csatorna** széle közötti legkisebb vízszintes távolság 0,8 m, keresztezésnél a gázelosztó vezeték fel kell tártani, a helyszínen jelen lévő szakfelügyelet dönt a gázelosztó vezeték biztonságba helyezésének műszaki megoldásáról.
- Gázelosztó vezeték és a **tervezett zárt csapadékvíz csatornák** széle közötti legkisebb vízszintes távolság belterületen 0,4 m, külterületen 1,0 m, keresztezésnél a legkisebb függőleges távolság 0,2 m, a keresztezési szöge 30° – 150° között lehet.
- Ahol a csatorna a gázvezeték mellett a fent megadott távolságoknál közelebb kerülne, ott a csatornának új nyomvonalat kérünk meghatározni.
- A **csatorna aknák** szélei a gázvezeték lakott területen belül 0,4 m-nél, lakott területen kívül 1,0 m-nél jobban nem közelíthetik meg.
- Ha a csatorna a gázvezeték felülről keresztezi, akkor a zárt csatornát védőcsőbe kell helyezni úgy, hogy az a gázvezeték mindkét irányban legalább 1 – 1 m-rel túlnyúljon.
- Ha a csatorna a gázelosztó vezeték alulról keresztezi a gázelosztó vezeték megfelelő (acél, műanyag) védőcsőben kell elhelyezni.
- Ha a tervezett zárt csatorna a gázvezeték felülről keresztezi, akkor a csatornát védőcsőbe kell helyezni úgy, hogy az a gázvezeték mindkét irányban legalább 1 – 1 m-rel túlnyúljon.
- **A csatorna műtárgyak szélei a gázvezeték a fent megadott méreteknél jobban nem közelíthetik meg.**
- Ha a gázvezeték útátfúrással keresztezik, annak módját illetékes üzemünkkel egyeztetni kell.
- Az érintett gázelosztó vezeték védőtávolságot a vezeték mindkét oldalán annak alkotójától számítva vízszintes irányban kell érteni. Ezen belül (a védőövezetben) nem szabad a gázvezeték műszaki állapotát veszélyeztető, vagy ellenőrzését akadályozó, tűzzel járó, tűz- és robbanásveszélyt előidéző tevékenységet végezni, valamint ilyen létesítményt emelni.
- Tervezésnél, kivitelezésnél az alábbi kötelező érvényű szabványok, rendeletekben előírtakat kérjük betartani, ill. alkalmazni:
- **80/2005 (X. 11.) GKM rendelet** a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (GVBSZ) közzétételéről
- **2201\_05\_DU\_01\_A\_2017 TT 1000** Gázelosztó vezeték létesítése
- **2201\_06\_DU\_01\_A\_2017 TT 2000** Gázelosztó hálózat üzemeltetés
- **1995. évi LIII. törvény** a környezet védelmének általános szabályairól
- **MSZ 7487-2:1980** Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt.

**Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.**

**A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.**

**A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Területi üzemeltetési egység Szolnok – Postai cím: 5000 Szolnok, Thököly út 79., Telephely központi telefonszám: +36-56-503-200, Fax.: +36-56-420-905 – a írásban kell megrendelni. A megrendeléskor kérjük hivatkoz-  
zon a közműnyilatkozatunk nyilvántartási és iktató számára!**

**A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes  
üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védel-  
méről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.**

**A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági öve-  
zetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása.**


**Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó ve-  
zeték nyomvonal felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel  
rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területi-  
leg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosz-  
tó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos  
védelem.**

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsejtették, ak-  
kor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80/300-300** éjjel-nappal ingyenesen  
hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonat-  
kozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

**A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.**

Szolnok, 2017.10.03.

  
**TIGÁZ-DSO Kft.**  
**Területi Üzemeltetési Egység**  
**Szolnok**  
Műszaki csoportvezető  
(Tassó Zsolt)

**TIGÁZ-DSO**  
Földgázelosztó Kft.  
FÖLDGÁZELOSZTÁS  
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉGE SZOLNOK  
5000 Szolnok, Thököly u. 79.